



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

г. Норильск

№ 5546/С

15 ноября 2016 г.

При обследовании Таймырской зональной ветеринарной лаборатории по адресу: муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 48» (МАОУ «Гимназия № 48») ОГРН № 1022401631108, ИНН/КПП 2457042420/245701001, юридический адрес (место нахождения): г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 15, при рассмотрении Акта проверки от 15.11.2016 г. № 4540 выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» **предписываю** муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 48»:

1. Устранить нарушение п. 7.2.1. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 3.1.4., п. 3.3.1. таб. 2 (п. 33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями в части обеспечения нормируемого уровня искусственной освещенности в кабинете № 206 (начальный класс) и обеспечения нормируемого коэффициента пульсации в кабинете № 208 (начальный класс). **Срок исполнения 01.08.2017г.**

2. Устранить нарушение п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в


общеобразовательных организациях» в части обеспечения вентиляции в учебном кабинете № 314 (информатика). **Срок исполнения 01.08.2017г.**

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске, оставляет за собой право на контроль за выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 48» в лице руководителя.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске



В.А. Шарафиева

Отметка о вручении предписания в адрес МАОУ «Гимназия № 48» Получено. Директор МАОУ «Гимназия № 48»  
Сабкович Елена Ивановна

15 11 2016г.